

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 194

від «18» 03 2026 року

Відповідно до договору від «17» 03 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ «Газокомунікації мережі України»
майстер ВСУ Точенко Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26
прес. моторобури висівів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Взятий акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Дроти на газопроводі
4. Фасадний газопровід проходить через дахові балкони
5. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарізати ант ДПК - місцею
- Нодарбувати газопровід - рік
- Прибрати дроти з газопроводу - Заміна
- Реконструювати вентиль фасадного газопроводу за місці балконів
- Реконструювати земліна пробкового кроків на вкврі протекції року

Висновок: Перевірено та обслужено 5 кроків, перенавантажено ч. шифтованих з'єднань. При перевірці на щільність паркане тиску повітря не перевищало допустимі норми. При ТО ВБСТ вентиль газу було усунуто.

Подарувана експлуатації ВБСТ згідно розпису з пункту 3.3. АБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Почерпачев О.М.

18.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстра лічильників

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)