

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 174

від «11» 03 2026 року

Відповідно до договору від «10» 03 2026 року № 8/4 (тепловий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна
мережа України" майстер ВГО ШЕВЧУК
Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займан посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, Нагнійбуди

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід котредує фарбування
- 3) Тепловідомі зашито футляри.
- 4) Обірван крошкелін.
- 5) Газопровід проходить скрізь закріплені балкони.
- 6) Крапи з вигорілим терміном експлуатації.
- 7) Виведені витчки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Пофарбувати газопровід - 1 рік
- 3) Розширити чистювач біля фужерів - 1 рік
- 4) Закріпити крошштейн - 1 рік.
- 5) Зробити обводи балконів - 1 рік.
- 6) Заміняти крани - 1 рік.

Знайти 26 країв вводу газу.
Перемакували 11 різьбових з'єднань.
Перемакували 2 шпуртових з'єднання.
Зачисти витоки газу.
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протезі 5 хвилих не діє тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопроводу згідно розділу 3 пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.03.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)