

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 164

від «06» 03 2026 року

Відповідно до договору від «05» 03 2026 року № 74 (Тановий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна
мережа України" майстер ВТО Клевер
Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, Руставі

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Газопровід проходить через закриті балкони.
- 4) Руфлер захищений утеплювачем.
- 5) Дроти і розетки на газопроводі.
- 6) Краї з вигорілим терміном експлуатації.
- 7) Високі витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Побаробувати газопровід - 1 рік.
- 3) Зробити обводи балонів - 1 рік.
- 4) Взяти уземноват біля фуглерів - 1 рік.
- 5) Прибрати рослини і ґрунт з газопровіда - 1 рік.
- 6) Заміняти крани - 1 рік.

Змастити 15 країв вбогу газу.
Перенакрутити 6 різьбових з'єднань.
Усушити витоки газу.

Провести контрольне опресовування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 3хвилин падіння тиску не перевищує допустиме 20 мм вод ст.

Подати на експлуатацію газопровіду згідно розділу 3.3 ПБСТ.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шлевиць С.М. 

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктанні

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)