

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 187

від « 16 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 13 » 03 2026 року № Б[№] (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41
вуп. Товариська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
- 3) Займіті фуглери (4шт.)
- 4) Расадний газопровід проходить через засклені балкони.
- 5) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тодаробувати зовнішній газопровід на протезі тротуру
2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протезі 1 місяць.

3) Розшити фугтери - 2 місяці

4) Виконати фасадний газопровід за межі зашкленних балконів на протезі тротуру

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на купкові, впродовж тротуру

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протезі б'в не перевищувало допустиме значення.

Виконали пуск газу.

Змастили 10 пробкових кранив вводу, перепакували 4 муфтові з'єднання.

Витоки газу ліквідовані

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-64

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.03.16
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)