

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 146

від «02» 03 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № 8/н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО Шлевіч
Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 109А, Уарівна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Газопровід проходить скрізь закриті балкони.
- 4) Футляр газопровіда замиє унекваліфікованими.
- 5) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: № 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96,
100, 104.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- 2) Подарувати газоміри - 1 рік
- 3) Зробити обводи балкони - 1 рік
- 4) Придбати утеплювач для футлерів - 1 рік

Перепакувати 6 різьбових з'єднань.

Перепакувати 2 шпильових з'єднання.

Усунути витік газу.

Провести контрольне опресування газоміру тиском 500 мм вод.ст. На протязі 5хвилин падіння тиску не перевищувало 20 мм вод.ст окрім стояка квартири № 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, падіння складо 40 мм вод.ст. Сталек отже негерметичні.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 6209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.

02.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)