

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 182

від «13» 03 2026 року

Відповідно до договору від «12» 03 2026 року № 8/м ТОВ "Запорізька енергетична компанія",  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Запорізька енергетична компанія",  
Шереміна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30  
вул. Чумаженка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Край вводу д/у 20-тиб потребує заміни (у зборі)
- Корозія газопроводу вводу д/у 20
- Неправильний газопровід
- Витоки газу
- Край вводу з вигоранням терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 98, 101, 109, 107, 110

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Замінити крани вводу газу - 3 доби
- Замінити ділянку газопроводу (корозія) - 3 доби
- Зафрезувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу з висерпанним терміном придатності - 1 рік

Виконано:

- Об'єктомі все перевірили - 24 крани
- Терміновано: 6-контролюючі; 1-модернізувати

При перевірці ВБСТ на щільність наділине тиску не перевищувало допустимий норму. Окрім об'єкта №: 98, 104, 101, 107, 110

Нормальна експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3 доби (працює)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676109234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шереміна ОВ 13.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)