

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Загоріжжя
(місце складання)

№ 298

від «10» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН,
працівником(ами) виконавця робіт Загоріжжя офіс ТОВ „ГРМУ“
майстер Загоріжжя С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Загоріжжя.ЗНА

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При проведенні ТО ВБСГ витік газу
виявлено. Зовнішній газопровід потребує
модернізації. Відсутній акт перевірки
венткамінів. Рекомендовано замінити
пробкових крапів на кульові. Відірвати
від стіни крокштейн кріплення газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При проведенні ТО ВБСТ витіки газу усунені. Надати акт перевірки бензонасосів - 1 місяць. Модернізувати газорегулювальний пристрій - 1 рік. Рекавалювати заслінку газових кранів на кучаві - 1 рік. Закріпити кранштейн кріплення зовнішнього газорегулювального пристрою - 1 рік.

Виконано: перевірено та змащено 6 пробкових кранів; перекавалювано 6 різьбових з'єднань. Виконано контрольну опресовку підтискаєтисом 500 мм в. ст. Надина тиску протягом 5 кв. склало 10 мм в. ст., що не перевищує допустимий тиск.

Триваліша експлуатація ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403 443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Загородешак С.О. 10.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано згідно актів та реєстрів мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)