

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 294

від «09» 04 2026 року

Відповідно до договору від «08» 04 2026 року № 8/п типовий, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс-подільні мережі України", майстер ВГО Шенеріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37 ^б вул. Тєрєзівна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (скалені балкони)
- Не вистримані висоти фотометру (у тепловий)
- Кращи вступ з висотним терміном приладу
- Висота газу
- Не дозарядован газометр після її під'їзду

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Звільнити ардулар від утримання - 1 місяць
- Вивести зовнішній газопровід за межі сусідніх балконів - 1 рік
- Досліджувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу - 1 рік

Виконано

- Обслушати та перевірити - 15 країв
- Термаковані: труба з'єднання, 4 кондо-гати

При перевірці ВБСТ на щільність падіння тиску не перевищувало допустимого норму

Подальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 09.11.2016

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676109234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шваріна О.В. 09.09.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)