

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 271

від «03» 04 2026 року

Відповідно до договору від «02» 04 2026 року № 8/1 (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ «Газорозподільні  
мережі України» майстер ВТО  
Шевчук Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50, Автозаводська  
ка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Частково потребує фарбування
- 3) Газопровід залишити у встановленому стані
- 4) Кран вводу знаходиться під балконом
- 5) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Покрасувати газопровід - 1 рік.
- 3) Розмити утеплювач біля газопровіда - 1 рік.
- 4) Надати доступ до кімнати вода між балконами - 1 рік.

Перезакувати брізгових з'єднань.

Перезакувати 3 муфтових з'єднання.

Замірити витрати газу.

Провести контрольне опресовування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВКІ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 03.04.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажнів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)