(04

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя № 264 від «02» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № Б/N,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газорозподільні мережі України" майстер Задорожнюк С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50А Автозаводська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
При проведені ТО ВБСГ витоки газу виявлені
Прибрати з зовнішнього газопроводу.
прикріплені комунікації.
Відсутній акт перевірки зенітників.
Газопровід потребує пофарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. №№ 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 105 відсутній доступ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Модернізувати зовнішній газопровід - 1 рік
При виконанні ТО ВБСГ витоки газу усунені.
Надати акт перевірки вентканалів - 1 міс.
Прибрати з зовнішнього газопроводу закріплені комунікації - 1 рік

Виконано.
Перевірено 16 кульових кранів;
Перепаковано 8 муфтових з'єднань.
Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм. в. ст. Падіння тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимої норми та склало 12 мм. в. ст.
За відсутності доступу до приміщень для виконання ТО ВБСГ відключено стояк з квартирами №№ 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 105

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066 1103113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Задорожнюк С.О. 02.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)