

38

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Защоріжжя
(місце складання)

№ _____

від «09» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № Б/Н
працівником(ами) виконавця робіт Защоріжжя Філія ТОВ "ГРМУ"
майстер Зафротешок С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54

Автозаводська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При проведенні ТО ВБСГ витіку газу вилітосі.
- 2) Газопровід потребує подоробування
- 3) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
- 4) Захисті друтиери кретици газопроводу через стіну.
- 5) Не закріплені крокштейни зовнішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ витяжки газу
цесисси, надати акт перевірки безпеч-
ності - 1 рік. Подарувати газопровід - 1 рік
Розширити аутлери - 3 міс. Закріпити
кросштейни газопроводу - 1 рік.
Рекомендовано замкнути пробковий кранів
на кувьові - 1 рік.

Виконано: перевірено та зміщено
пробковий кранів; перемаковано різь-
бовий з'єднання. Виконано контрольну
опресовку повітрям тиском 500 мм. в. ст.
Повітря тиском протягом 5 хв не перевищує
допустимий норму тт склади 14 мм. в. ст.

Торговельна експлуатація ВБСТ згідно
розрину №3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Задаротсмон С. [підпис]

09.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)