

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатська
(місце складання)

№ 248

від «30» 03 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН (Тчиовська)

працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія

ТОВ «Газорозподільна мережа України»
Майстер ВТО Захарченко Сергій Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12

Б. Хмельницького

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ виток газу виявлено;
Трубкові краї потребують заміни на куєвові;
Газопровід потребує фарбування
Відсутній акт перевірки безпечності касетів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТП ВБСТ виявлені витіки газу успішно. Рекомендовано заміну пробкових краців на кульові - 1 рік. Надати акт перевірки В.К. - 1 місяць. Пофарбувати зовнішній газопровід - 1 рік

Виконано: перевірено та знято 10 пробкових краців, перевірено 6 різьбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітря тиском 500 мм. в. ст. Паріція тиску протягом 5 хв. не перевищала допустимі норми та склала 40 мм. в. ст.

Тривалість експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066-4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Зафаротешек С.О. 30.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)