

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Закарпатське  
(місце складання)

№ 233

від «25» 05 2026 року

Відповідно до договору від «29.05» 2026 року № 8/м Динівської,  
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Закарпатно-  
гірські мережі України", менеджер В.О.  
Шелухіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13  
всг. Вроцлавська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Решено вжити заміни крани вказу з вагера-  
мика вертикальним приладом
- Висота газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК. 1 місяць
- Переглянуто замінити крани ввсгг - 12 шт - 1 рік

Виконано:

- Обстежити та перевірити: 12 країв
- Переглянуто: 5 контролерів

При перевірці ВБСТ на щільність пацієнта тиску не перевищено допустимую норму

Додатково експлуатація ВБСТ згідно МБСТ  
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Швархіна Ольга 25.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)