

641188

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпатське
(місце складання)

№ 211

від «23» 03 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Закарізька гріндія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТД Закарпатський Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36
Добровольський Боталовичів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
- 3) Працьові краєві з вигорілим терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки безп. коштів протягом 1 міс.
- 2) Рекомендовано замінити пробкові краї вводу на куврові протягом 1 року.
- 3) При виконавчій ТО ВВСТ витіки газу вибачити та усунути.

Виконано: замінено та перевірено 8 пробкових країв; перепаковано 6 муфтових з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм. в. ст. Паріши тиску протягом 5 хв не перевищувало допустимі норми і склало 6 мм. в. ст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0686712521

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарожин С.О.

23.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів перевірок.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)