АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м Запоріжжя (місце складання) № 213 від «23» 03 2026 року

Відповідно до договору від «20» 03 2026 року № б/н типовий, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер ВТО Поребна Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Запорізбудівська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Замінити фортлер 4 під'їзд
3. Зовнішнє корозія фортлера 2, 3 під'їзд
4. Тріщина на фортлері 1, 2, 4 під'їзд
5. При ТОВБСГ було виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарати акт ОВК - 1 місяц
- Розмити футляр - 3 місяц
- Рекомендовано заміна пробкових кранів на вводі протягом року.
- Забрезити заміну футляра - 1 рік
- Забрезити заміну футлярів з тріщиною 1 рік

Виконано: Перевірено та обслужено 12 кранів. Перезаповнено 8 різьбових (муфтових з'єднань). При перевірці не щільність нарізних з'єднань повітря не перевищило допустиму норму. При ТО ВБСТ витоків газу були усунуті

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Потребна О.О. 23.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстра мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)