

85

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складання)

№ 292

від «08» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН
працівником(ами) виконавця робіт Закар'юка Філія ТОВ „ГРМУ“
майстер Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32
Зернова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ витік газу
виявлено. Газопровід потребує фарбування
Відсутній акт перевірки веткажів.
Пробікові крахи потребують заміни на
кульові. Заміти фруктари вводу газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСГ витягнути газу
усередині. Надати акт перевірки безпеч-
ності - 1 міс. Подарувати газопровід - 1 рік.
Рекомендується замінити прокладки краще
на кращі - 1 рік. Розширити фуглери вводу
газопроводу - 3 міс.

Виконано: перевірено та зміщено 15
пробоків кращі; перемаковано 10 різьбових
з'єднань. Виконано конічну опресовку
повтрям тиском 500 мм. в.ст. Поділили
тиску протягом 5 хв не перевищено
допустимую норму та склали 10 мм. в.ст.

Тодарівна експлуатувач ВБСГ згідно
роз'ясн. № 3 пункту 3.3 ПБСГ


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Задоржешко С.О. 

08.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів проведення.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)