

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 266

від « 02 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 01 » 04 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Запорізький енергетичний центр України" майстер В.А.О.
Поприба Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Калнишевського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Необхідно поновити фарбування окремих ділянок газопроводу
2. Обірвані кронштейни чистоти
3. При ТО ВБСТ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Додати вати газопровід - 1 р/п
- Закріпити крани тенту - 6 місяців
- Рекомендовано замінити пробовий кранів на ввері протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено 25 кранів. Переновано 7 різьбових (шпуртових) з'єднань. При перевірці на щільність напору тиску не перевищало допустимий норму. При ТО ВБСТ було виявлено виток газу та ліквідовано.

Порамма енергетичної ВБСТ згідно розрису з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 4 р/п

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Порамма ОО ЕНУ

02.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстре мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 266

від « 02 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 01 » 04 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Запорізький енергетичний центр"
мастер ВБСТ
Поредна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Калнишевського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Необхідно поновити фарбування окремих
ділянок газопроводу
2. Обірвані кронштейни чистоти
3. При ТО ВБСТ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Додати ватні прокладки - 1 р/п
- Закріпити крани тесту - 6 місяців
- Рекомендовано замінити пробовий кран на ввері протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено 25 кранів. Перемонтовано 7 регулюючих (шарових) з'єднань. При перевірці на щільність партия тиску не перевищує допустимий рівень. При ТО ВБСТ було виявлено виток газу та ліквідовано.

Порядком експлуатації ВБСТ згідно розрису з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 4 р/п

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Поретна ОО ОД

02.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстре мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)