

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 219

від «24» 03 2026 року

Відповідно до договору від «23» 03 2026 року № Б/п основні,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газсервіс-"
надірські мережі України" м. Івано-Франківськ
Шевченко Василь Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17А
вср. Карпатка - Карого

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК
- Непераробовані зовнішній газопровід
- Крани вводу з вигорілими термінами придатності
- Не виступає розмір вводу регулеру

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДБК - 1 місяць
- Надарувати газорегулювальний пристрій - 1 рік
- Звітний формуляр від устатковача - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани ВБСГ - 1 рік

Висновки:

- Об'єкту не перевіряли: 3 крани
- Термакраном: 2 крани

При перевірці ВБСГ на щільність нагнісаного тиску не перевищувало дозвільну норму

Подальша експлуатація системи ВБСГ згідно ПБСГ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевченко О.В. 24.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)