АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя № 282 від «07» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БN,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „ГРНУ"
майстер Задорожнюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3
М. Рибнікова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
При виконані ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
Газопровід потребує фарбування
Відсутній акт перевірки вентканалів.
Пробкові крани потребують заміни на кульові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: –

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 2, 3, 6, 7
відсутній доступ для проведення ТО ВБСГ

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)),

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконані ТО ВБСГ витоки газу усунені
надати акт перевірки вентканалів - 1 міс.
Пофарбувати газопровід - 1 рік
Рекомендовано замінити пробкові крани на
кульові - 1 рік

Виконано: перевірено та змащено 4
пробкових кранів; перепаковано 3 різьбових
з'єднань. Виконали контрольну опресовку
повітрям тиском 500 мм. в. ст. Падіння тиску
протягом 5 хв. не перевищило допустиму
норму та склало 12 мм. в. ст.
Відключено стояки з квартирами 2, 6 та 3, 7

Подальша експлуатація ВБСГ згідно
розділу № 3 пункту 3.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0661103113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Задорожнюк С.О. 07.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)