

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 23

від «07» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“
майстер Зафратешко С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4
Магнітний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ витік газу виробленні.
Газирівід потребує доробування
Відсутній акт перевірки вентканалів.
Продуктиві краще контролювати заміни шовків.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСГ витіки газу усунути.
Надати акт перевірки безкамерної АРМіС.
Порядкувати газопровід - 4 рік.
Рекомендуємо замінити пробкові краї на кувьові 4 рік.

Виконано: перевірено та змащено 4 пробкові краї; перекачено 4 різбові з'єднання. Виконано контраваку опресовку повітрям тиском 500 мм. в. ст. Нагріли тиску протягом 5 хв. це перевіряло функціонування шлангу та скелесо 40 мм. в. ст.

Порядком експлуатації ВБСГ згідно розділу 13 пункту 3.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Загородський С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

07.04.26
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів ліцензійців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)