

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 235

від « 26 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 25 » 03 2026 року № Б⁵(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України", майстер ВТО Таран Володимир
Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21
Металургів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подрабовано зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Наявність дротів на фасадному газопроводі
- 4) Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тодарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 року

2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця

3) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу на протязі 6 місяців

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року

Змащено 14 пробкових кранів вводу, перепакували 5 шуртових з'єднань

Витоки газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5 хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

26.03.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)