

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 234

від «25» 03 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН (типовий),

працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська Філія
ТОВ, Газорозподільної мережі України
Майстер ВТД Закарпатський Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19Б
Лівицької вулиця

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Пробкові краєві контрфорси забиті на кувальці.
- 3) Відсутній акт перевірки Вент. камери.
- 4) До зовнішнього з-ду змонтовані комунікації та металокаркас.
- 5) Газопровід проходить через балкони та підбудову

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконавці ТОВ ВБЕГ витягнути газу усе шпильки.
Рекомендовано замінити пробковий край на кульбові - 1 рік
Надати акт перевірки вентиляційних каналів - 1 рік
Прибрати колючі каучуки та металоконструкції - 1 рік
Вивести газопровід за межі балкона та приєднати до газопроводу - 1 рік

Виконавцю: перевіряю та замінюю 10 пробкових країв; перевіряю вентканал з'єднання. Виконавці контролювати опресовування повітря тиском 500 мм. в.ст. Пафінши тиску протягом 5хв не повинно допустити норму і скласти 12 мм. в.ст.

Тривалість експлуатації ВБЕГ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0664403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожський Р.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

25.03.26 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів системоводів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)