

4

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатська
(місце складання)

№ 239

від «26» 03 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія

ТОВ „Газорозподільний лівередіс Україна“

майстер ВТО Закарпатський Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

Зівнізюк Ільвіра

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Зірн виконати ТО ВБСГ виток газу виявлені.
- 2/ Продкові крани потребує заміни та нульові
- 3/ Газопровід потребує фарбування
- 4/ Відсутній акт перевірки В.К.
- 5/ Рухач необхідно розшити.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ виявлені витіки газу усунені.

Рекомендовано заміну пробок країв на кубові - 1 рік

Надати акт перевірки В.К. - 1 день.

Порядкувати газопровід - 1 рік.

Розширити дугляр (1 шт.) - 2 місяці.

Виконано: перевірено та заміщено 12 пробок країв, перемаковано 12 різьбових з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм.в.ст. Надійшла тиску протягом 5 хв. не перевищено допустимого тиску і складено 10 мм.в.ст.

Тривалість експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066 4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задарожесюк С.О.

26.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)