

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 206

від «31» 03 2026 року

Відповідно до договору від «30» 03 2026 року № Б/н базовий,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Газороз-  
подільні мережі України", м. Запоріжжя  
Мелехкіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33  
в.п. Радіасорна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Край дгу 25 відрізан хвостовик
- Край вваду з вигертаним терміном призначення
- Виботи газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35,  
38, 39

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Край до 25-го замінити на пробіці 3<sup>х</sup> днів
- Рекомендовано замінити край ввесь з вигоранням терміном придатності - 1 рік

Виконано:

- Обслуговали та перевірили: 9 країв
- Терміновано: 1 контролія

При перевірці ВБСТ на щільність нагінне тиску не перевищувало допустимому норму. О край стовка кварцов: 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39 - нагінне тиску вище допустимого, 20 мл. ваз. еб, складо 40 мл. ваз. еб.

Подальша експлуатація ВБСТ здійснює 176<sup>01</sup> розділ 3, пункт 3.3


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Медведєва О. В.  31.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів інструктажесу 

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)