

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 261

від «01» 04 2016 року

Відповідно до договору від «31» 03 2016 року № 5/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ Газорозподільні
мережі України майстер ВГО
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17, Рубана

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Утеплованим зашиті фідлери.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Країни з висвертаними терміналами експлуатації.
- 5) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Розширити умовою біля фуглерів - 1 рік.
- 3) Використовувати газопровід - 1 рік.
- 4) Замістити крани - 1 рік.

Змастили 30 кранів вводу газу.
Перезакували 5 різьбованих з'єднаннях.
Замінили витоки газу.
Провели контрольне опресування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подарувана експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця

0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Александр С.М.

01.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)