

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 257

від « 31 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 30 » 03 2026 року № 01/Н тинівий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ДП «Газорегулювальна компанія України» майстер В.Ю.
Погребня Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 156
прое Соборний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Дроти на газопроводі
3. Замість футляра ч. під'їзд
4. При ТО ВБСГ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Натягнути світ ВВК - 1 місяць
- Діагностика фотки - 1 рік
- Розкрити футляр - 3 місяці

Висновок! Перевірено та обслужено
19 країв Тернопільської та Чернівецької
(Рівненської) областей. При перевірці не
виявлено порушень паріки пилу не переви-
щено допустимі норми. При то ВВСТ
встанові газу було перевірено

Подальша експлуатація ВВСТ згідно розряду
3 групи 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Гербас О.О. 31.03.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстра меморандумів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)