

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 229

від « 25 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 24 » 03 2026 року № бн тимошук,  
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя Філія ПАТ "Газоручно-  
установка мережі України" майстер ВГО  
Допредак Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № прое.  
Содершия Бул 170

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ФВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Дроти не газопроводі
4. При ТО ВБСТ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Нарадити акт ДВК - 1 місяць
2. Надарбувати газопровід - 1 рік
3. Надарбувати рроти с газопровода - 1 рік
4. Технічною комісією замкнути проблемні краєві на вкврі протягом року

Висновок! Перевірено та обстежено 6 краєв на вкврі. Переглянуто 3 рроти з'єднаня. При перевірці не виявлено порушень техніки безпеки. При ТО ВБСТ було ухвалено рішення про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Порядок експлуатації ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3. ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Людмила ОО

02.11

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстра мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)