

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 252

від «31» 03 2026 року

Відповідно до договору від «30» 03 2026 року № 84 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО Шевчук
Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 185, Соборний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Крани дуго знаходяться на застеленій
балконі.
- 3) Крани з вигнутими терміном експлуата-
ції.
- 4) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Перемістити край ду 40 з балкони на вулицю - 1 рік.
- 3) Заміняти крани - 1 рік.

Знайти 7 країв вводу газу.

Перепаявати 5 різьбових з'єднань.

Перепаявати 1 муфтаве з'єднання.

Зсунути витоки газу.

Проблем контролю опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5х6 години тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 31.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)