

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатське
(місце складання)

№ _____

від «31» 03 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № Б(Н)тиковий
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська Фірма ТОВ „ГРМУ“
майстер ВГО „Закарпатське С.О.“

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____

Рашатська 13

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТОВ ВБСГ витіки газу
виявлені.
Пробкові крахи потребують заміни на
куштові.
Газопровід потребує фарбування
Відсутній акт перевірки безпечності.
Відсутній доступ в приміщення
для проведення ТОВ ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Відсутній доступ в
кв. 4, 6.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСГ виявлені витяги
голу успішні. Рекомендовано замінити
пробковий край на кувалді - 1 рік.
Надати акт перевірки венткамірів - 1 міс.
Підпорядувати зовнішній газопровід - 1 рік.
Надати доступ до припинення для
проведення ТО ВБСГ.

Виконано:

Перевірено та замінено 2 пробковий
край; переізолювано 2 різьбовий з'єднання.
Виконано контрольне опресування повітрям
тиском 500 мм. в.ст. Парціальний тиск протягом
5 кв. не перевищує допустимий норму
та склади 10 мм. в.ст.

За наданням до припинення відключено
столк з кв. 4, 6

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066 4403 443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко О.О. 31.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)