

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

Запоріжжя  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від «03» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № Б/Н,

працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ «Газорозподільний  
мережі України» майстер ВТО Запорізького Р.О.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 105

Чарівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Три проведені ТО ВБСГ виходи газу виявлені.  
Кульові крани потребують заміни на кульові.  
Здійсній акт перевірки вентиляцій.  
Газопровід потребує шарарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ витоки газу усунути.  
Надати акт перевірки вентиляційної - таліс.  
Модифікувати зовнішній газопровід - таліс.  
Рекомендовано замінити пробкових крапів  
на кульові.

Виконано:

Перевірено та усунуто 10 пробкових крапів.  
Модифіковано з муніципальних з'єднань.  
Виконано контрольне опресування  
навітряні тиском 500 мм. в. ст. Надійшла  
тиску промислою Схв. не перевищує  
допустимий норму та склало 10 мм. в. ст.

Тодарення експлуатація ВБСТ згідно  
розділу 13 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця 066 2103 113  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко С.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.04.26  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів споживачів.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)