

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 257

від « 01 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 року № Б/и типовий,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газо-  
розподільчі мережі Закарпаття", майстер В.О.  
Шереміна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 113  
вср. Карівна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВЛ
- Неподарований газопровід
- Не витриман розмір між зовнішньою стіною будинку та газопроводом (увелювач придбав)
- Витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Встановлено замітити крани вводу - 1 рік
- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Перерахувати газопровід - 1 рік

Виконано:

- Обстежено та перевірено: 33 краєви
- Переглянуто: 10 - контрольною  
5 - мурованих з'єднань

При перевірці ВБСТ на щільність нагінки тиску не перевірявалося допускати перу

Головний спеціаліст ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шелеріна О.В. 01.04.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інспекцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)