

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складання)

№ 262

від «01» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН,
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ "ГРМЧ"
майстер ВТО Закарпатська С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №
Ювілейний 43

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
Пробкові крани потребують заміни на кульові.
Газопровід потребує закріплення.
Відсутній акт перевірки безпечності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ вилучили витік газу у суміші. Рекомендовано заміну пробкових краєв краєв на кульові - 1 рік. Надати акт перевірки вентиляцій - 1 міс. Подарувати зовнішній газопровід - 1 рік

Виконано:

Перевірено та замінено 4 пробкові краєв
Перепробовано 10 різьбових з'єднань.
Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм. в. ст. Паріями чеку протягом 5 хв не перевищило допустимий норму та склало 14 мм. в. ст.

Порядком експлуатація ВБСТ згідно роз'ясн. № 3 пущку 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066 4403 443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний С.О.

01.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів спостережень.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)