

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 222

від «24» 03 2026 року

Відповідно до договору від «27» 02 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська Фрієйд
ТОВ "Газознарядьви Мережі України"
Майстер Загородський Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11
проб. Вільницької

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ При виконанні ТО ВБСГ виток газу виявлено.
- 2/ Газопровід потребує закріплення.
- 3/ Відсутній акт перевірки ВК.
- 4/ Пробкові крани потребують змазки на керівові.
- 5/ До газопроводу приєднано металеві конструкції.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Попрацювати з об'єктом газопровід - 1 рік
Надати акт перевірки ВК - 1 рік.

Рекомендовано замінити пробкові краєви
на кульові - 1 рік

Прибрати металоконструкції від газопроводу

Виконано: замінено та перевірено 2
пробкові краєви, перевірковано 2 муфтових
з'єднання. Виконано контрольне опресування
повітрям тиском 500 мм.в.ст. Парильні тиску
продегом 5х8 не перевірено функціону
корму і складо 10 мм.в.ст.

Триває експлуатація ВВСТ згідно
розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066 403 413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Загородський С.О. 24.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешкоконцід

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)