

6

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

Закарпаття  
(місце складання)

№ 420

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «30» 04 2026 року № Б/Н (тепловид)  
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ "ГРМУ"  
майстер ВТО Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Історична 4

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виток газу виявлено.
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляції.
- 3) Порахувати газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Витоки газу усунені.
- 2) Поради варті газопровід - 1 рік
- 3) Наради акт перевірки. Зенгтяканив - 1 міс
- 4) Рекомендовано заміну урядових  
кранів на кучові - 1 рік.

Виконаємо: перевірено та знято 7  
пробок країв; перенав'язано 5 різьб-  
вир з'єднань. Виконаємо контроль  
определяючи повітря тиском 500 мм. в. ст.  
Підписи та ст. прохотом СВ. Це рекомендація  
роз'яснену користувачу та сканувати 2 мм. в. ст.

Триває експлуатація ВБСТ згідно  
пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403 443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задраженик С.О. 01.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів електрогазів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)