

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Захар'яєва
(місце складення)

№ 4/2

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Захарізького, Філія ТОВ „ГРМУ“
майстер ВТО Захар'яєва С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Захарізька 1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу вилікнований.
- 2) Газопровід потребує модернізації.
- 3) Відсутній акт перевірки вентиляцій.
- 4) Зламаний хвостовик крану ду 40 вводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: житлового будинку
Захарізька 1 кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу усунені.
- 2) Пофарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки вентиляторів - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну проточних країв на куєві - 1 рік.

Виконано: перевірено та змащуємо проточні країв; перешаковано різбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм.в.ст. Надішли тиску и протягом 5 хвилин перевірили функціонування тиску та склали 80 мм.в.ст. Відкритою з'єднанням будинку з кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та встановлено ілліду.

Потрапила експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця 066 44 034 13
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Задорожнюк Р.О. 05.05.26
З актом ознайомлений: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано згідно актів та реєстрів споживачів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)