

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 415

від « 01 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 30 » 04 2026 року № Б/п тановий, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер ВГО Швархіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 205, вул. Устатка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Зовнішній газопровід потребує фрезювання
- Відсутній вільний прохід до зовнішнього газопроводу (склади балона)
- Кращи входу з вигоранням терміном кригостанції
- Не витриман розмір фуги у (шпаклівка)
- Не витриман розмір висоту зовнішнього газопроводу від стіни будівлі (шпаклівка)
- Ваток на газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-72

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Тодарівська газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крапи входу - 1 рік
- Звільнити фуглерс - 1 рік
- Звільнити зовнішню стіну будівлі - 1 рік
- Вилести зовнішній газопровід за межами склепак балконів - 1 рік
- Дробеси звертає на роботу - 3 год

Виконано:

- Обстежити та перевірити - 12 країв
- Терешаків - 4 мучрові з'єднання, 5 різьбовіх з'єднань.

При перевірці ВБСТ на узгодженість надійно тиску не перевіжувало допускати норму. Окрім стовпів кв: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 - 72 - надійно тиску вище допускового та складу 40 м. вод. ст. й отримав зварювальні роботи

Тодарівська експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3 (три) год

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шваркіна ОВ 01.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)