

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складення)

№ 422

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № Б/н. (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська спілка ТОВ "ГРНЧ"

майстер ВТО Закарпатська С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Історична 27

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Газопровід погрудює пофарбуванням.
- 3) Відсутній акт перевірки вентканалів.
- 4) Заміщений кросовик краю ду50 на арматурний.
- 5) Заміщений кросовик краю ду25 вбату.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Будинку Історична 27
шляком встановлення заглушки на ЗРЗ

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБЕТ витіки газу успішно
погарячують газопровід - 1 рік
Нарати акт перевірки безпечності - 1 міс.
Рекомендовано замінити іржавих країв
на кульові - 1 рік

Виконано: перевірено та змащено 14
іржавих країв; переіменовано 10 різдбових
з'єднань. Виконано контрольне опресу-
вання повітрям тиском 500 мм. в. ст. Вибрано
падішні міжкратковий 5х8 мм. на перевіри-
шні дощечки шириною та висотою 80
мм. в. ст. Заявка передана в АДС.
Встановлено захисну на ЗРЗ та очищено

Подальша експлуатація ВБЕТ згідно
пункту 3.3. розділу 3 ПБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко С.О. 04.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів експлуатації

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)