

55

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатське
(місце складання)

№ 118

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «30» 04 2026 року № ВН (чиновий),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька фірма ТОВ "ГРМЧ"
майстер Закаротешак С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Історична 33

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газокровід потребує нагарабубаєння.
- 3) Відсутній акт перевірки безпечності.
- 4) Реквізитів немає заміну пробок краків на кувоби.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВББГ виток газу усунути!
- 2) Подарбувати газоробіт - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпечності - 1 рік.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових крапів на кувьові - 1 рік.

Виконано: перевірено та замінено 6 пробкових крапів, перепаковано 5 різьбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм.в.ст. Надішли тиску складо 40 мм.в.ст. що не перевищує допустимий тиск.

Подальша експлуатація ВББГ згідно пункту 3.3 розділу 3 МББГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0664403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Zadartasson CO.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.05.26
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)