

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 417

від «01» 05 2026 року

Відповідно до договору від «30» 04 2026 року № БН(типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер ВТО  
Шевчук Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37А, Історична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газоробіт потрібне фарбування
- 3) Газоробіт проходить через закриті балкони.
- 4) Різати зашиті в утеплювач.
- 5) Краї з висертаним терміном експлуатації.
- 6) Виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Побарувати газопровід - 1 рік
- 3) Зробити обводи балоків - 1 рік
- 4) Розаєкти умовок біля фітлерів - 1 рік
- 5) Замінити врати - 1 рік.

Знаєшли 10 країв вводу газу  
Перепакували 3 різьбових з'єднання.  
Перепакували 2 муфтових з'єднання.  
Зауважили витіки газу.  
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 50 мм вод ст. На протязі 5хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВВСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 01.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)