

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатська
(місце складення)

№ 4/18

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № Б/М (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ „ГРМЦ“
майстер ВТО Задартовський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Закарпатська 5

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витікання газу виявлені.
- 2) Газопровід пошкоджено пошкодженнями.
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБЕГ витрати газу усунути.
- 2) Пофарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки венткамірів - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових країв на гучеві - 1 рік.

Виконано: перевірено та зведено 6 пробкових країв; перемаковано 2 різьбових з'єднань. Виконано катранне опресування повітряних шлангів 500 мм. в.ст. Паралельно шлангу протягом 5 хв. не перевищує допустимий тиск то, складило 10 мм. в.ст.

Порядком експлуатації ВБЕГ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБЕГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загородська С.О. 05.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів то ресстрів систем догів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)