

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 444

від « 05 » 05 20 26 року

Відповідно до договору від « » 20 року № 8/н тинювскт,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке ФНП
ТОВ "Газсервіс" мерекі Чиряківський міський район
Почерма Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 вул. Гоголівська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Відсутній вільний доступ до крана вверхо 4
4. При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДФК - Ім'я
- Дофарбувати газопровід - Ірп
- Забезпечити встановити фаетун до крана - Ірп
- Ревізійно вано замінити пробковий кранок на ввері протилежній рому

Виконано! Перевірено та обслужено Ірп
Ірп перевіряє на цілісність нарізних рому
не перевищує допустимі норми. Ірп до ВБС
виправлено газу було ліквідовано

Переломна експертамент ВБС згідно форму з
пункту 3.3. ПБС-

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО ДФК 05-05-26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра лічильників

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)