

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Закарпатська  
(місце складання)

№ 131

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «01» 05 2026 року № БМ Давидів,  
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газоком-  
позірські мережі Тернопіль", майстер ВОО  
Шваріна Віта Вікторівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 88, вул. Героїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Вибірка газу
- Крани вводу з вигерками терміном кригає-  
ності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВТ-Рісниця
- Рекомендовано замінити крани ВВСУ - 1 шт.

Виконано:

- Об'єктами та перевірили - 3 крани

При перевірці ВВСУ на щільність негінна тас-  
ку не первиннувало газування норму

Незалежна експлуатація ВВСУ згідно ПБСТ  
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шелеріна О.В. В.М. 09.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)