

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складення)

№ 445

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № 01 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Загорізька філія  
ДП «Запорізькі мережі» Чиряківський міський округ  
Даремко Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 вул. Геттарична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Візуальний акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. При ТО ВБСГ витраті часу було чергано

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- наратити шит ДПК - 1 м
- дофарбувати газопровід - 1 р/к
- Рекомендується укласти продовжені кредити на ввері протягом року

Виконано! Перевірено та обстежено в аронів. При перевірці на щільність партяне тиску не перевищало розраховану норму. При ТО ПБС вестони газу було усунуто

Потрапила електричанами ПБС згідно розрину з Аукцину 3.3 ПБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 р/к

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребного ОМ

05.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)