

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 581

від «19» 05 2026 року

Відповідно до договору від «18» 05 2026 року № 9/н (тарновий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО
Мельник Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 Аваліані.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Частково потребує фарбування
- 3) Крайи з висерпаним терміном експлуатації.
- 4) Виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Залікати крапи - 1 рік.

Знаючи 4 крапа вводу газу.
Перепакувати 4 різьбових з'єднання, 2 муфтових.
Зауважити витік газу.
Провести контрольне опресування газопроводу
тиском 50 мм вод. ст. На протязі 5 хвилин по-
дії тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676809752
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельник С.М. 19.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис заповнювача)