

30

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Защоріжжя
(місце складання)

№ 319

від «15» 04 2026 року

Відповідно до договору від «14» 04 2026 року № БН тишовей,
працівником(ами) виконавця робіт

Защоріжжя Фаміа ТОВ, ГРМЧ
майстер Защоріжжя С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Врациска 13

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено; Газопровід погребу пошкоджено.
- 2/ Відсутні акти перевірки зенітних і інших каналів. Пробки краш, потрібний захист на купові. Відірваний крашстек кріплення зовнішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ виробити витяги газу успішно.
Потраплявані газопровід - 1 рік.
Надати акт перевірки безпечності - 1 рік.
Рекомендуємо захистити пробокні країни -
на кучеві - 1 рік.
Захистити крошштейн (1шт) кріплення
зовнішнього газопроводу - 1 рік.

Виконано: Перевірено та знято успішно 7
пробкових країв; черпаковано в разобит
з'єднань. Виконано контрольне опресування
напругою тиском 500 мм.в.ст. надійшло
тиску протягом 5хв. не перевищує 1
допустимого кору та скламо 14 мм.в.ст.

Повільна евакуація ВБСТ згідно
пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця 066-1103-113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Задорожченко С.О. 15.04.26
З актом ознайомлений: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Згідно актів та реєстрів спотребованих
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)