

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 331

від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від «16» 04 2026 року № 74 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газорозподільний
мережі України" майстер ВТО
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28, Автозаводська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Обірвані крапчасті індикатори газопровіда.
- 4) Газопровід проходить скрізь закріплені балками.
- 5) Крапки з вищупаним терміном експлуатації.
- 6) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв.: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25,
29, 33.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Модернізувати газопровід - 1 рік.
- 3) Закріпити крани - 1 рік.
- 4) Зробити обводи баконів - 1 рік.
- 5) Замінити крани - 1 рік.

Змастити 10 кранів вводу газу.
Перенакувати 3 різьбових з'єднання.
Усунути витік газу.
Поставити запірник дуго.
Провести контрольний опресовування тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищує допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 акту З.З ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 9732
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Шевчук С.М. 17.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано згідно актів інструктажів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)