

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Защарієєєє
(місце складання)

№ 396

від «24» 04 2026 року

Відповідно до договору від «23» 04 2026 року № Б/Н (типовий) працівником(ами) виконавця робіт

Защарієєєє фірма ТОВ "ГРМЧ"

майстер Захарюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23 Б.Хмельницького

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Мрч виконати ТО ВБСГ витяги газу в будинку.
- 2) Газопровід потребує модернування.
- 3) Відсутній акт перевірки зенітників.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Мрч виконати ТО ВБСТ витіки газу усунути.
- 2) Надати акт перевірки зенткаміз - 1 міс.
- 3) Пофарбувати газопровід - 1 рік.
- 4) Рекомендовано заміну пробкачів країв на кувьові - 1 рік.

Виконано: перевірено та заміщено 5 пробкачів країв; перенакавано 5 різьбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм.в.ст. Падіння тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимий норми тої склади 16 мм.в.ст.

Згодом екскаваторія ПБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.04.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів емоцеволтів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)