

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 551

від «21» 05 2026 року

Відповідно до договору від «20» 05 2026 року № 5/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ "ГРМУ"
майстер ВТО Загороденюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (~~гуртожитку~~), № Бадарія 2

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) при виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Газовий трубопровід потребує порадкування.
- 3) Відсутній акт перевірки вентканалів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Три виконання ТО ВБСТ вичерпало газу усунені.
- 2) Подарбование газопровід - 1 рік.
- 3) Навантаження перевірки вентиляцій - 1 міс.
- 4) Рекомендовано замінити пробковий краник - 1 рік.

Виконано: перевірено та замінено 2 пробкових краники; перемаковано 2 різьбові з'єднання. Виконано контрольне опресування повітряне тиском 500 мм. в. ст. Надання тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимий тиск та склади 10 мм. в. ст.

Порядок експлуатації ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПВСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103 113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Бадражнюк С.О. 21.05.20

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)