

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складання)

№ 161

від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від «05» 05 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ "ГРМУ"
майстер Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Буковинська 2

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує шараробування.
- 2) Відсутній акт перевірки венткамер.
- 3) Пробкові крани потребують заміни на куєрові.
- 4) Під час виконання ТО ВБСГ витік газу виявлений.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВББГ витрати газу усунені.
- 2) Газопровід потребує подорожнього - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки вентиляцій - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробок країв на кузові - 1 рік.

Виконано: перевірено та змивлено 14 пробкових країв, перенаконтровано 10 різьбових з'єднань. Виконано контравне опресування повітря тиском 500 мм. в.ст. Наділено тиску протязом 5хв. на перевірку герметичності шлангу та склею 14 мм. в.ст.

Подальша експлуатація ВББГ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПББГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103 113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожнюк С.О. 06.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)