

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Запоріжжя
(місце складення)

№ 333

від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від «16» 04 2026 року № 01/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Защитова Філія
ТОВ "Газсервіс Україна" м. Київ
Почесна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29 вул.
В. Чирвонця
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід прокоротив через яму біля балкони
3. Газопровід пошкоджено фарбуванням
4. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Карати акт ДВК - змісу
2. Добратбувати газопровід - ерп
3. Рекомендовано вище фасадного газопроводу за межі балконів
4. Рекомендовано замінити продовжені кранів на вгорі протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено 10 кранів. Перенаковано 6 різьбових (щодо всіх) з'єднань при перевірці на щільність паріми пшени не перевищало допустимому норму. При 10 ВБСТ виток газу було ліквідовано.

Державна спеціалізована ВБСТ згідно розряду з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Поробна ОО Олі

17.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)